



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W BIELSKU PODLASKIM

17-100 Bielsk Podlaski, ul. Białowieska 28
tel. (85) 730 17 17; fax. (85) 730 80 90; e-mail: psse.bielsk.podlaski@sanepid.gov.pl

Bielsk Podlaski, dnia 24.08.2022r.

HK.9020.114.2022

IBK Kierownik
28.08.2022
di

URZĄD GMINY WYSZKI
WPLYNĘŁO
2022-08-29
Nr. 5208/S/2022
Podpis

Wójt Gminy Wyszki
ul. Piórkowska 2
17-132 Wyszki

Ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku Podlaskim na podstawie sprawozdań Nr: 329859/22/SOK, 329860/22/SOK, 356169/22/SOK z przeprowadzonych badań próbek wody pobranych dn. 21.07.2022r. i 08.08.2022r. z **wodociągu Budlewo**, w ramach kontroli wewnętrznej

stwierdza, że

w/w próbki wody w badanym zakresie odpowiadają wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku Podlaskim stwierdza, że woda dostarczana odbiorcom z **wodociągu Budlewo jest przydatna do spożycia przez ludzi.**

Ocena niniejsza jest obowiązująca do czasu przeprowadzenia następnego badania laboratoryjnego próbek wody z tego wodociągu.

BA

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Bielsku Podlaskim
Marzenna Perzyna

Do wiadomości:

1. A/a